

Gasnetz AKTUELL

Die Marktpartnerinformation

Ausgabe 9/2012

Wien, im Dezember 2012

Verwendung von Innenabdichtmittel für Gas-Innenleitungen

Auf Grund wiederholter Anfragen und Diskussionen möchten wir nochmals in Erinnerung rufen, dass ÖVGW-geprüfte Innendichtmittel ausschließlich für das Abdichten bestehender Stahlleitungen mit Gewindeverbindungen zur Anwendung kommen dürfen.

Bei Mischinstallationen von Stahlrohren mit Gewindeverbindung in Kombination mit Kupfer bzw. Edelstahlrohren mit Pressverbindungen hat Wien Energie Gasnetz beim ÖVGW-Fachausschuss für Gasinstallationen eine Anfrage gestellt, wie in derartigen Fällen die Anwendung eines Innendichtmittels zu erfolgen hat.

Nach Vorlage des Schreibens einer Prüfstelle dass das Innenabdichtmittel die Dichtungen den Pressverbindungen nicht angreift kam man zu folgenden Ergebnis: „Aus Sicht des ÖVGW-Fachausschuss sind Innendichtmittel nach ÖNORM EN 13090 nur für die nachträgliche Abdichtung von Gewindeverbindungen zulässig. Falls auch Leitungsteile mit anderen Verbindungen mit dem Innenabdichtmittel in Berührung kommen, ist für diesen Leitungsteil vorher die Dichtheit nachzuweisen. Die Herstellerangaben sind darüber hinaus zu berücksichtigen.“

Unverändert bleibt jedoch, dass Absperrrichtungen vor der Anwendung des



Gasnetz AKTUELL

Die Marktpartnerinformation

Innenabdichtmittels auszubauen und nach Dichtstellung der Leitungsanlage neue Absperreinrichtungen einzubauen sind.

Diese Ausgabe ersetzt die bisher zu diesem Thema erschienenen Ausgaben 3/1994, 3/2003, 4/2007, 9/2010 und 5/2012.

Diese Ausgabe ist auch auf unserer Marktpartner-Homepage unter www.we-netzpartner.at – nach Eingabe von Passwort und Username – abrufbar. Sollten Sie noch über kein Passwort und keinen Username verfügen – steht Ihnen das Wien Energie Gasnetz-Onlineteam unter der Rufnummer (01) 40 128/6100, 6105, 6106 DW gerne zur Verfügung.

Impressum: WEG-Aktuell ist eine Serviceleistung der WIEN ENERGIE Gasnetz GmbH für Marktpartner und informiert über diverse, das Gasfach betreffende Neuerungen.

Für den Inhalt verantwortlich:

Dipl.-HTL-Ing. Martin Weichselberger,

1110 Wien, Erdbergstraße 236,

Tel. (01) 40 128/6100 DW; e-Mail: martin.weichselberger@wienenergie-gasnetz.at



Gasnetz AKTUELL

2/2

Die Marktpartnerinformation

