



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5153BL0184

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	BaCoGa Technik GmbH Alsfelder Warte 30, D-36323 Grebenau
Vertreiber <i>distributor</i>	BaCoGa Technik GmbH Alsfelder Warte 30, D-36323 Grebenau
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Mittel zum nachträglichen Abdichten von Gewindeverbindungen (5153)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Mittel zum nachträglichen Abdichten von Gewindeverbindungen in Gasinnenleitungen
Modell <i>model</i>	BCG Gas 2000
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 21-00174-KP05 vom 08.04.2025 (EBI) Baumusterprüfung: 14/289/5153/1 vom 26.02.2015 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 13090 (01.01.2001)

Ablaufdatum / AZ 26.04.2030 / 25-0549-GNV
date of expiry / file no.

70028-04-4-DE

14.10.2025 Stö A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

A. W. Z.



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
BCG Gas 2000		

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Anwendung: Abdichtung nach dem Füllverfahren über mindestens 30 Minuten bei mindestens 4 bar

